



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Ago/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	58,809	3,104	1,512	3.94	20.08
PSR Arequipa SUR	22,260	1,528	478	3.92	25.44
PSR Tacna	23,965	1,560	286	3.89	31.99
PSR Moquegua	164	26	0	3.59	34.64
PSR Ilo	188	27	0	3.81	29.14
PSR La Joya	25,544	1,620	473	3.83	26.61
Total Distribuido	130,931	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	130,931	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.