



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Ago/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	59,046	3,136	1,624	3.94	21.98
PSR Arequipa SUR	24,527	1,464	442	3.92	28.34
PSR Tacna	28,644	1,671	577	4.01	22.37
PSR Moquegua	158	23	0	3.59	35.99
PSR Ilo	180	26	0	3.81	22.50
PSR La Joya	21,528	1,633	114	3.94	29.74
Total Distribuido	134,083	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	134,083	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.