



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15-Ago-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,069	2,208	716	3.95	25.11
PSR Arequipa SUR	3,261	510	6	3.94	29.57
PSR Tacna	15,835	1,148	182	4.01	22.58
PSR Moquegua	132	20	0	3.59	34.50
PSR Ilo	163	23	0	3.81	20.96
PSR La Joya	4,622	333	95	3.94	29.97
Total Distribuido	53,082	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	53,082	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.