



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17/Ago/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	54,958	3,120	1,264	3.94	13.65
PSR Arequipa SUR	26,116	1,912	584	3.92	15.84
PSR Tacna	9,501	930	111	4.01	17.74
PSR Moquegua	178	23	0	3.59	20.00
PSR Ilo	173	23	0	3.81	20.57
PSR La Joya	18,036	1,290	0	3.94	18.62
Total Distribuido	108,961				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,961	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.