



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Ago/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,097	3,104	1,192	3.94	17.20
PSR Arequipa SUR	27,588	1,648	616	3.92	26.73
PSR Tacna	15,220	1,335	157	4.01	23.12
PSR Moquegua	177	25	0	3.59	26.24
PSR Ilo	192	29	0	3.81	28.46
PSR La Joya	25,528	1,559	246	3.84	22.57
Total Distribuido	119,802				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,802	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.