



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25/Ago/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,380	2,427	1,061	3.95	24.19
PSR Arequipa SUR	20,324	1,547	286	3.94	28.62
PSR Tacna	8,926	661	144	4.00	27.08
PSR Moquegua	163	23	0	3.60	38.26
PSR Ilo	189	27	0	3.80	26.80
PSR La Joya	15,660	1,429	150	3.84	32.36
Total Distribuido	85,641	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	85,641	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.).
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.