



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Ago/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,756	2,644	944	3.95	25.66
PSR Arequipa SUR	21,488	2,098	267	3.94	30.12
PSR Tacna	11,808	761	311	4.00	27.27
PSR Moquegua	155	23	0	3.60	37.10
PSR Ilo	180	27	0	3.80	25.12
PSR La Joya	20,848	1,466	118	3.94	29.61
Total Distribuido	91,234	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	91,234	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.).
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.