



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/Ago/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,180	2,892	1,165	3.94	24.69
PSR Arequipa SUR	22,940	1,561	448	3.94	30.10
PSR Tacna	15,714	1,399	168	4.00	25.71
PSR Moquegua	159	23	0	3.60	35.78
PSR Ilo	185	29	0	3.80	24.06
PSR La Joya	18,896	1,274	409	3.94	32.23
Total Distribuido	104,074	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,074	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.