



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Día operativo | 20-Dic-20 |
|----------------------|-----------|

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 35,381 | 1,984 | 1,232 | 3.81 | 24.92 |
| PSR Arequipa SUR | 18,675 | 1,048 | 520 | 3.91 | 27.27 |
| PSR Tacna | 15,075 | 868 | 554 | 3.90 | 30.08 |
| PSR Moquegua | 160 | 22 | 0 | 3.59 | 35.54 |
| PSR Ilo | 192 | 33 | 0 | 3.81 | 30.98 |
| PSR La Joya | 15,750 | 913 | 260 | 4.00 | 27.90 |
| Total Distribuido | 85,233 | | | | |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 85,233 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.