



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	21-Dic-20
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,782	2,304	1,400	3.78	23.35
PSR Arequipa SUR	25,200	1,376	932	3.89	26.81
PSR Tacna	16,425	1,043	529	3.90	30.13
PSR Moquegua	160	22	0	3.59	37.55
PSR Ilo	192	24	0	3.81	30.65
PSR La Joya	26,032	1,542	885	4.00	29.78
Total Distribuido	110,791				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,791	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.