



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	23-Dic-20
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,675	2,040	1,232	3.81	22.75
PSR Arequipa SUR	24,525	1,312	402	4.00	24.12
PSR Tacna	18,045	990	606	3.90	30.36
PSR Moquegua	128	24	0	3.59	36.05
PSR Ilo	192	25	0	3.81	30.39
PSR La Joya	22,500	1,579	145	4.00	27.98
Total Distribuido	102,065				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,065	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.