



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	24-Dic-20
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	26,044	1,744	444	3.83	23.13
PSR Arequipa SUR	9,450	864	154	4.00	26.09
PSR Tacna	19,328	1,108	558	3.90	31.14
PSR Moquegua	256	23	0	3.59	36.77
PSR Ilo	320	29	0	3.81	30.59
PSR La Joya	12,330	1,156	130	4.00	28.78
Total Distribuido	67,727				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	67,727	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.