



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	29-Dic-20
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,125	2,192	1,288	3.80	12.38
PSR Arequipa SUR	26,775	1,448	760	3.91	17.07
PSR Tacna	25,290	1,200	953	3.90	30.18
PSR Moquegua	192	22	0	3.59	31.41
PSR Ilo	256	31	0	3.81	26.96
PSR La Joya	22,605	1,317	666	4.00	22.36
Total Distribuido	121,243				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	121,243	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.