



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	30-Dic-20
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,075	2,144	1,144	3.78	21.51
PSR Arequipa SUR	21,600	1,280	340	4.00	22.88
PSR Tacna	17,663	1,166	647	3.90	30.67
PSR Moquegua	120	21	0	3.59	35.05
PSR Ilo	225	22	0	3.81	28.73
PSR La Joya	22,680	1,403	172	3.90	27.06
Total Distribuido	104,362				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,362	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.