



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	1-Dic-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,434	2,448	1,248	3.84	23.73
PSR Arequipa SUR	24,975	1,424	724	3.95	27.11
PSR Tacna	20,925	1,280	653	3.89	28.80
PSR Moquegua	168	23	0	3.59	36.02
PSR Ilo	193	31	0	3.81	27.82
PSR La Joya	18,720	1,382	244	3.89	29.49
Total Distribuido	108,414				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,414	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.