



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

2-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,975	2,496	1,841	3.84	22.31
PSR Arequipa SUR	24,075	1,456	784	3.97	26.17
PSR Tacna	20,925	1,292	671	3.89	28.46
PSR Moquegua	157	26	0	3.59	36.25
PSR Ilo	272	30	0	3.81	30.58
PSR La Joya	18,841	1,337	119	3.89	28.18
Total Distribuido	107,245				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,245	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.