



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

3-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,175	2,496	1,184	3.83	22.96
PSR Arequipa SUR	25,200	1,528	792	3.95	26.46
PSR Tacna	21,195	1,368	659	3.89	29.99
PSR Moquegua	158	24	0	3.59	35.99
PSR Ilo	193	25	0	3.81	28.57
PSR La Joya	18,539	1,523	114	3.89	28.71
Total Distribuido	106,459				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,459	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.