



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	5-Dic-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,000	1,928	728	3.84	25.37
PSR Arequipa SUR	12,600	1,520	328	3.95	25.76
PSR Tacna	22,005	1,280	642	3.89	28.85
PSR Moquegua	155	22	0	3.59	36.00
PSR Ilo	193	30	0	3.81	24.44
PSR La Joya	0	0	0	4.00	28.58
Total Distribuido	61,953				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	61,953	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.