



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

9-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,947	2,416	1,288	3.78	23.79
PSR Arequipa SUR	20,250	1,200	596	3.95	27.75
PSR Tacna	23,648	1,462	646	3.89	24.94
PSR Moquegua	152	24	0	3.59	40.20
PSR Ilo	184	25	0	3.81	22.73
PSR La Joya	6,960	804	0	4.00	30.75
Total Distribuido	96,141				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	96,141	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.