



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

13-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,363	2,592	1,168	3.81	21.93
PSR Arequipa SUR	24,075	1,696	672	3.91	23.88
PSR Tacna	25,782	1,380	710	3.89	30.19
PSR Moquegua	157	22	0	3.59	35.00
PSR Ilo	180	23	0	3.81	25.92
PSR La Joya	11,788	999	67	4.00	28.92
Total Distribuido	109,344				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,344	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.