



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

15-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,155	2,496	1,280	3.77	21.90
PSR Arequipa SUR	27,675	1,664	880	3.95	26.70
PSR Tacna	23,580	1,353	0	3.89	30.20
PSR Moquegua	158	22	0	3.59	34.99
PSR Ilo	181	25	0	3.81	27.47
PSR La Joya	8,520	902	107	4.00	28.24
Total Distribuido	103,269				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,269	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.