



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

17-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,200	2,528	1,040	3.83	24.15
PSR Arequipa SUR	28,332	1,696	892	3.88	28.55
PSR Tacna	22,860	1,271	0	3.89	25.71
PSR Moquegua	148	19	0	3.59	32.00
PSR Ilo	177	27	0	3.81	28.56
PSR La Joya	24,949	1,232	574	4.00	30.12
Total Distribuido	119,665				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,665	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.