



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	19-Dic-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,546	2,224	520	3.80	26.93
PSR Arequipa SUR	8,325	1,288	47	3.95	29.09
PSR Tacna	21,105	1,278	0	3.89	30.45
PSR Moquegua	153	23	0	3.59	36.22
PSR Ilo	175	25	0	3.81	26.50
PSR La Joya	11,604	693	174	4.00	30.36
Total Distribuido	71,907				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	71,907	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.