



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

20-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,110	2,560	1,072	3.80	21.61
PSR Arequipa SUR	22,725	1,328	676	3.98	27.57
PSR Tacna	26,865	1,510	703	3.89	29.47
PSR Moquegua	154	21	0	3.59	35.24
PSR Ilo	178	25	0	3.81	28.17
PSR La Joya	21,600	1,334	115	3.89	28.87
Total Distribuido	114,632				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,632	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.