



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	21-Dic-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,659	2,720	1,112	3.83	19.27
PSR Arequipa SUR	23,400	1,680	644	3.94	26.39
PSR Tacna	22,986	1,376	707	3.89	30.36
PSR Moquegua	156	21	0	3.59	32.15
PSR Ilo	174	26	0	3.80	27.09
PSR La Joya	21,285	1,540	428	3.89	28.12
Total Distribuido	115,660				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,660	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.