



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

22-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,290	2,720	1,168	3.77	16.91
PSR Arequipa SUR	24,328	1,680	936	3.98	25.15
PSR Tacna	26,595	1,395	818	3.89	28.24
PSR Moquegua	154	21	0	3.59	31.89
PSR Ilo	171	21	0	3.80	30.62
PSR La Joya	24,990	1,658	644	3.89	22.97
Total Distribuido	122,528				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,528	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.