



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

24-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	33,975	2,400	728	3.83	21.89
PSR Arequipa SUR	4,950	716	0	4.00	28.19
PSR Tacna	14,400	976	0	3.89	26.47
PSR Moquegua	220	24	0	3.69	28.33
PSR Ilo	260	27	0	3.80	27.13
PSR La Joya	10,080	1,550	109	4.00	29.48
Total Distribuido	63,884				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	63,884	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.