



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

27-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,563	2,368	1,112	3.83	23.61
PSR Arequipa SUR	17,550	1,208	480	3.97	29.05
PSR Tacna	18,180	1,313	0	3.89	27.39
PSR Moquegua	161	25	0	3.59	37.00
PSR Ilo	167	23	0	3.80	27.93
PSR La Joya	21,180	1,392	252	3.89	29.42
Total Distribuido	102,801				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,801	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.