



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

29-Dic-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,913	2,848	1,208	3.77	21.10
PSR Arequipa SUR	16,817	1,056	410	3.95	27.65
PSR Tacna	24,066	1,347	720	3.89	29.57
PSR Moquegua	140	21	0	3.59	30.50
PSR Ilo	179	27	0	3.80	30.45
PSR La Joya	19,663	1,309	244	4.00	26.12
Total Distribuido	107,777				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,777	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.