



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20-Dic-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	4,500	584	0	3.98	30.09
<b>PSR Arequipa SUR</b>	2,025	576	0	4.00	25.72
<b>PSR Tacna</b>	428	18	0	4.00	30.37
<b>PSR Moquegua</b>	139	22	0	3.60	39.23
<b>PSR Ilo</b>	181	25	0	3.80	29.70
<b>PSR La Joya</b>	11,016	1,338	0	4.00	31.25
<b>Total Distribuido</b>	18,289	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	18,289	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.