



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23-Dic-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	46,350	2,624	1,416	3.91	24.81
<b>PSR Arequipa SUR</b>	12,299	1,008	142	3.98	29.68
<b>PSR Tacna</b>	23,400	1,455	659	4.01	36.98
<b>PSR Moquegua</b>	138	19	0	3.69	36.74
<b>PSR Ilo</b>	160	23	0	3.81	31.08
<b>PSR La Joya</b>	19,455	2,777	0	4.00	29.12
<b>Total Distribuido</b>	101,802	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	101,802	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.