



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24-Dic-2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	33,975	2,528	796	3.95	24.91
<b>PSR Arequipa SUR</b>	2,745	418	0	4.03	31.12
<b>PSR Tacna</b>	21,872	1,414	635	3.90	31.88
<b>PSR Moquegua</b>	238	22	0	3.60	36.19
<b>PSR Ilo</b>	281	29	0	3.90	32.11
<b>PSR La Joya</b>	9,480	1,105	0	4.00	31.68
<b>Total Distribuido</b>	68,591	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	68,591	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.