



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05-Dic-2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	42,840	2,656	1,184	3.92	25.78
<b>PSR Arequipa SUR</b>	24,300	1,520	628	3.97	28.06
<b>PSR Tacna</b>	19,800	1,190	596	4.00	29.31
<b>PSR Moquegua</b>	149	25	0	3.60	35.62
<b>PSR Ilo</b>	167	24	0	3.70	30.42
<b>PSR La Joya</b>	25,043	1,586	448	3.89	31.50
<b>Total Distribuido</b>	112,299	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	112,299	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.