



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13-Dic-2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	41,976	2,736	932	3.92	24.07
<b>PSR Arequipa SUR</b>	28,575	1,560	968	3.94	24.21
<b>PSR Tacna</b>	18,045	1,028	581	4.00	31.59
<b>PSR Moquegua</b>	137	24	0	3.60	39.25
<b>PSR Ilo</b>	163	22	0	3.70	26.63
<b>PSR La Joya</b>	19,260	1,485	141	4.00	31.32
<b>Total Distribuido</b>	108,156	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	108,156	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.