



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

16-Dic-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,424	2,512	1,096	3.91	25.10
PSR Arequipa SUR	12,600	944	85	4.06	29.79
PSR Tacna	14,886	958	511	4.00	32.50
PSR Moquegua	121	17	0	3.60	36.73
PSR Ilo	148	22	0	3.70	27.12
PSR La Joya	14,490	682	171	4.00	31.37
Total Distribuido	86,669	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	86,669	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.