



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18-Dic-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,850	2,640	508	3.92	24.87
PSR Arequipa SUR	21,141	1,384	556	3.98	28.26
PSR Tacna	21,510	1,135	484	4.00	30.58
PSR Moquegua	165	23	0	3.60	36.72
PSR Ilo	154	23	0	3.70	29.91
PSR La Joya	20,565	1,508	116	3.80	31.46
Total Distribuido	105,386	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,386	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.