



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19-Dic-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,887	2,688	696	3.92	25.23
PSR Arequipa SUR	19,125	1,432	466	4.00	29.10
PSR Tacna	20,700	1,137	664	4.00	32.24
PSR Moquegua	143	23	0	3.60	36.97
PSR Ilo	163	21	0	3.70	30.75
PSR La Joya	19,230	1,563	393	3.80	31.62
Total Distribuido	100,247	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,247	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.