



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

20-Dic-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,088	2,736	1,040	3.92	26.31
PSR Arequipa SUR	18,675	1,240	506	4.00	29.87
PSR Tacna	21,405	1,222	667	4.00	31.62
PSR Moquegua	151	23	0	3.60	36.48
PSR Ilo	158	25	0	3.70	27.16
PSR La Joya	23,558	1,596	228	3.89	31.62
Total Distribuido	107,035	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,035	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.