



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21-Dic-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,126	2,928	1,120	3.92	27.65
PSR Arequipa SUR	17,550	1,336	498	3.97	31.07
PSR Tacna	21,672	1,100	683	4.00	31.86
PSR Moquegua	137	21	0	3.60	36.23
PSR Ilo	165	21	0	3.70	30.23
PSR La Joya	20,820	1,825	523	3.89	32.23
Total Distribuido	105,470	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,470	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.