

REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo: 29-Dic-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	40,500	2,464	1,120	3.91	24.99
PSR Arequipa SUR	22,275	1,416	664	3.97	26.34
PSR Tacna	18,657	1,163	0	4.00	32.69
PSR Moquegua	144	19	0	3.60	35.74
PSR Ilo	157	21	0	3.70	28.58
PSR La Joya	21,363	1,287	182	3.89	30.74
Total Distribuido	103,097	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,097	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.