



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31-Dic-2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,112	1,816	720	3.92	25.91
PSR Arequipa SUR	2,700	392	0	4.09	28.07
PSR Tacna	13,455	836	0	4.00	32.83
PSR Moquegua	200	21	0	3.60	36.24
PSR Ilo	239	24	0	3.70	29.70
PSR La Joya	6,480	746	0	3.89	29.61
Total Distribuido	53,186	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	53,186	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.