



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03-Dic-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	28,350	1,976	182	3.91	23.85
PSR Arequipa SUR	26,388	1,480	660	3.95	24.50
PSR Tacna	8,766	671	283	4.03	30.27
PSR Moquegua	157	19	0	3.60	34.22
PSR Ilo	167	25	0	3.80	28.60
PSR La Joya	18,939	1,376	155	3.95	29.22
Total Distribuido	82,766	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	82,766	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.