



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04-Dic-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	34,650	2,352	924	3.91	23.87
PSR Arequipa SUR	25,987	1,304	684	3.95	24.37
PSR Tacna	14,751	876	0	4.03	30.50
PSR Moquegua	157	22	0	3.60	37.43
PSR Ilo	159	25	0	3.80	27.23
PSR La Joya	7,835	1,525	0	3.95	30.87
Total Distribuido	83,539	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	83,539	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.