



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05-Dic-2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	32,535	2,224	756	3.91	24.87
<b>PSR Arequipa SUR</b>	24,975	1,488	600	3.97	25.99
<b>PSR Tacna</b>	21,870	1,180	499	4.03	31.11
<b>PSR Moquegua</b>	152	20	0	3.60	37.94
<b>PSR Ilo</b>	163	24	0	3.80	29.60
<b>PSR La Joya</b>	4,872	646	0	3.95	32.00
<b>Total Distribuido</b>	84,567	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	84,567	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.