



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06-Dic-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,876	2,176	764	3.91	25.13
PSR Arequipa SUR	27,738	1,472	282	3.97	26.40
PSR Tacna	22,590	1,187	619	4.03	29.86
PSR Moquegua	147	18	0	3.60	37.65
PSR Ilo	156	23	0	3.80	30.22
PSR La Joya	16,290	1,372	207	3.95	33.00
Total Distribuido	96,797	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	96,797	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.