



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

07-Dic-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,214	1,936	616	3.91	23.84
PSR Arequipa SUR	23,175	1,504	318	3.97	25.67
PSR Tacna	20,812	1,207	510	4.03	27.37
PSR Moquegua	133	19	0	3.60	36.69
PSR Ilo	145	21	0	3.80	30.60
PSR La Joya	18,810	879	405	3.95	30.10
Total Distribuido	92,290	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	92,290	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.