



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

11-Dic-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	38,556	2,512	1,032	3.91	26.88
PSR Arequipa SUR	23,400	1,352	480	3.95	27.06
PSR Tacna	16,434	864	494	4.03	28.75
PSR Moquegua	145	22	0	3.60	39.15
PSR Ilo	159	25	0	3.80	31.22
PSR La Joya	22,080	1,592	128	3.95	31.97
Total Distribuido	100,773	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	100,773	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.