



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

13-Dic-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,071	2,240	832	3.91	24.30
PSR Arequipa SUR	19,800	1,240	372	3.95	26.31
PSR Tacna	16,515	901	454	4.03	29.74
PSR Moquegua	131	20	0	3.60	37.35
PSR Ilo	158	22	0	3.80	29.35
PSR La Joya	18,567	1,397	232	3.95	29.33
Total Distribuido	92,242	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	92,242	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.