



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21-Dic-2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	34,929	2,016	1,000	3.91	26.67
PSR Arequipa SUR	16,533	1,088	334	3.95	28.75
PSR Tacna	22,644	1,197	689	4.03	29.99
PSR Moquegua	141	26	0	3.60	39.98
PSR Ilo	148	22	0	3.80	25.71
PSR La Joya	11,610	644	227	3.95	32.71
Total Distribuido	86,006	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	86,006	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.