



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 3-Dic-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,738	2,624	988	3.95	20.84
PSR Arequipa SUR	22,260	1,464	205	3.94	23.70
PSR Tacna	22,055	1,359	226	4.01	29.75
PSR Moquegua	153	28	0	3.59	31.55
PSR Ilo	161	22	0	3.81	26.21
PSR La Joya	23,900	1,516	245	3.94	28.71
Total Distribuido	113,268	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	113,268	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.